

# FRISTER FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL

Brandskyddskontrollen ska ske i enlighet med de frister som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (SRVFS 2005:9).

## Värmepannor

- Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis.....3 år
- Eldning med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning  
som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.....6 år
- Eldning med olja eller gas.....6 år

## Kökspisar

- Eldning sker med fasta bränslen.....3 år
- Eldning sker i mycket begränsad omfattning  
(ej för uppvärmning eller matlagning).....6 år

## Lokaleldstäder

- För lokaleldstäder som utgör den primära källan för  
uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd.....3 år

## Avgifter

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Läs mer genom att söka på sotning eller brandskyddskontroll på uppsala.se

*En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt kontrollfristen. Innan en sådan anläggning åter tas i bruk ska dock kontroll göras.*

